

תאריך: 13 בדצמבר 2018

לכבוד

משתתפי מכרז 6/2018

ג.א.נ.,

הנדון: קובץ שאלות, תשובות והבהרות מס' 1

מכרז מס' 6/2018 להספקה, התקנה, שירות ותחזוקה של

מסכי תוצאות במסגרת פרויקט שיפוץ והרחבת אצטדיון בלומפילד בתל אביב-יפו

1. מצ"ב קובץ שאלות, תשובות והבהרות מס' 1 למכרז שבנדון (להלן: "המכרז").

2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויש לצרפו להצעה כשהוא חתום בתחתית עמוד זה.

בכבוד רב,

עידו שמיר, מנכ"ל

אל:

הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב יפו בע"מ

תל אביב, קריית עתידים, בניין מס' 2, קומה שנייה

הנני מאשר קבלת המסמך במלואו - 4 עמודים.

הנני מסכים לכל האמור במסמך זה.

קראתי בעיון רב את מסמכי המכרז, על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי המכרז, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

שם המציע:

חתימה וחותמת של המציע:

שם/ שמות החותם/ החותמים:



- 2 -

הבהרה מס' 1:

מהו סוג מקור הווידאו הנדרש להצגת השידור החי?

תשובה:

מקור הווידאו מגיע מניידות השידור בתצורת HD-SDI.
נדרשות לפחות 3 כניסות כמפורט בסעיף 11.2.2 למפרט המיוחד.

הבהרה מס' 2:

האם המסכים מיועדים להציג תוכן משוכפל או תוכן בודד בכל מסך בנפרד?

תשובה:

המערכת תאפשר להציג תוכן שונה בכל מסך.

הבהרה מס' 3:

נספח מס' 1 - מהו תוקף ההצעה המבוקש, והאם זהה לתוקף ערבות ההצעה (18.04.19).

תשובה:

כאמור בסעיף 5 למכרז, תוקף ההצעה הינו עד ליום 18.4.2019.
לפי דרישת הרשות, תוקף ההצעה ניתן להארכה עד ליום 18.6.2019.

הבהרה מס' 4:

עמוד 50, סעיף 24.22 - מהסעיף ניתן להבין כי גם נזק בזדון הינו באחריות הקבלן. נודה לביטול דרישה זו.

תשובה:

כאמור בסעיפים 22.4-22.5 לפרק המוקדמות, הספק אחראי לתקן, ובמסגרת זמני התיקון שהוגדרו, גם נזק בזדון, ואולם בגין נזק בזדון המהווה "ליקוי חורג" (כהגדרת המונח שם) - יהיה זכאי לתשלום בגין מחיר החלפת הרכיב הפגום, בהתאם ובכפוף לאמור שם.

הבהרה מס' 5:

עמוד 52, סעיף 1.1 - מבקשים לקבל את המידות המדויקות של המסך, חלף הניסוח "כ-75 מ"ר". ממליצים להגדיר גודל מינימלי.

תשובה:

המינימום הנדרש, כפי שמופיע בטיטת התכניות, הינו 72 מ"ר נטו שטח תצוגה של מסך.

הבהרה מס' 6 :

עמוד 52, סעיף 3.2 - מבקשים לקבל הבהרה האם מדובר בתכנון-ביצוע או תכנון בלבד וביצוע של המזמין?

תשובה :

באחריות הספק לבצע את התכנון והביצוע של כל תוואי הצנרת, וכן לספק ולהתקין את כל הצנרת, תעלות, כבילת חשמל, כבילת תקשורת, ככל שנדרש, מנקודת ההזנה של החשמל שניתנת ע"י המזמינה ללוח החשמל שימוקם ליד המסך, וכן מנקודת ההזנה של הסיב האופטי שניתנת ע"י המזמינה ליד המסך.
ראו גם הבהרה מס' 13 להלן.

הבהרה מס' 7 :

עמוד 82, סעיפים 9.1 - 9.4 - מבקשים לקבל הבהרה בעניין שכן נראה כי סעיפים אלו אינם רלוונטיים לתכולת העבודה של קבלן מסכי התוצאות.

תשובה :

לקבלן הזוכה יימסרו התוכניות המצורפות למכרז בסטטוס לביצוע, על בסיסן יידרש הקבלן להכין תכנון יצרן הן למסכים והן לקונסטרוקציה, ולהגישו לאישור הרשות.

הבהרה מס' 8 :

עמוד 84, סעיף 13 - מבקשים לקבל הבהרה מדוע נדרשים רישיונות מהרשויות, שכן העבודה מבוצעת במתחם סגור של האצטדיון שאינו בשטח ציבורי.

תשובה :

קיים היתר בנייה להקמת המסכים.
למעט היתר הבנייה כאמור, על הקבלן יהיה להציג את כל האישורים והרישיונות הנדרשים לפי כל דין לצורך ביצוע עבודתו, לרבות האישורים והסיווגים של הקבלנים שיעבדו תחתיו, אישורי בטיחות בעבודה וכו'.

הבהרה מס' 9 :

עמוד 91, סעיף 19.6 - מבקשים לקבל הבהרה מדוע מופיעים סוגי עבודות שאינן רלוונטיות לאופי העבודה המבוצעת במסגרת פרויקט זה, כמו מדחסים, קולטים, דודי קיטור?

תשובה :

מדובר בדרישה כללית לפיה חובת הקבלן לדאוג לבדיקה על ידי בודק מוסמך וקבלת האישורים הדרושים במועדים הקבועים בחוק עבור הציוד בו הוא משתמש לצורך עבודתו.

הבהרה מס' 10 :

עמוד 94, סעיף 24.13 - מבקשים לבחון שינוי תנאי המענה הטלפוני של 24/7, היות והאצטדיון פעיל לכאורה רק בחלק משעות היום.

תשובה :

הבקשה נדחת, בין היתר מאחר שפעילות האצטדיון עשויה להיות גם בשעות הערב המאוחרות.



הבהרה מס' 11 :

תוכנת ניהול משחק :

- האם ניהול זמן משחק מנוהל באותה מערכת, או נדרשת "עמדת שופט" לניהול זמן ותוצאות על המגרש?
- האם נדרש להציג תוכן LIVE FEED בתוך אזור (אזור מוקטן ומעל התוצאות) או תוכן LIVE FEED מחליף לגמרי את תוכנת התוצאות?

תשובה :

- נדרשת עמדת מפעיל לניהול מערכת המשחק.
- הקרנת המשחק ב LIVE על המסכים לא תפריע להצגת נתוני לוח התוצאות של המשחק.

הבהרה מס' 12 :

מבקשים לקבל את תכניות הקורות, הטריבונוט ומסבכי הפשייה בהם הקבלן נדרש לעגון את קונסטרוקצית המסכים.
וכמו כן, כי תינתן האפשרות לשאול שאלות ספציפיות לאחר קבלת תכנית הקורות והטריבונוט כאמור - שאלות הנדסיות / אדריכליות.

תשובה :

התוכניות הרלוונטיות צורפו למסמכי המכרז.
הבקשה להארכת מועד להעברת שאלות ביחס לתוכניות אלה - נדחית.

הבהרה מס' 13 :

מבקשים לקבל פירוט של תוואי החשמל ותכנון החשמל הקיים.

תשובה :

התכנון והביצוע של הזנת החשמל עד ללוח החשמל שבסמוך למסך יבוצעו ע"י המזמינה. התכנון והביצוע של לוח החשמל של המסך שיוקם ליד המסך, ותוואי הצנרת מהלוח אל המסך - יבוצעו ע"י הקבלן.

הבהרה מס' 14 :

מצ"ב כנספת א' פרוטוקול כנס קבלנים שהתקיים ביום 4.12.2018.